

Más hatóságok és szervezetek által végzett 2024. évi ellenőrzések

Intézmény/telephely neve, címe: Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye

Ellenőrzést végző hivatal/ hatóság megnevezése	Hivatali/ hatósági ellenőrzés tárgyköre, az érintett telephely/szakmai egység neve	Hivatali/ hatósági ellenőrzés időpontja	Hivatali/ hatósági ellenőrzés módszere	Hivatali/hatósági ellenőrzés pozitív, negatív megállapításai	Hivatali/hatósági ellenőrzés eredménye alapján szükségessé vált intézkedés rövid leírása, készült-e intézkedési terv	Utóvizsgálat időpontja, utóvizsgálat eredménye
ÉKEV Biztonságtechnikai Kft	Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló Rehabilitációs részleg, Ápoló-gondozó célú lakóotthon és Rehabilitációs célú lakóotthon	2024.01.10.	Helyszíni ellenőrzés	Karbantartási naplót rendben találták. A 2023 évi naplót elvitték, a 2024-as évit hitelesítették, majd kitöltését megkezdtük.	Nem volt szükséges	Utóvizsgálat nem volt.
Integrált Jogvédelmi Szolgálat	Rehabilitációs részleg, Ápoló-gondozó célú lakóotthon és Rehabilitációs célú lakóotthon Ellátott jogi képviselő	2024.02.15. 2024.03.21. 2024.05.08. 2024.06.19. 2024.08.29. 2024.10.08.	Tervezett látogatás	Intézmény látogatásának alkalmával a lakókkal és dolgozókkal is folytatott megbeszélést. Elismeréssel nyilatkozott az intézményben végzett munkáról.	Nem volt szükséges	Utóvizsgálat nem volt.

	ellenőrzi az egységekben folyó szakmai munkát, illetve az ellátotti jogok megvalósulását.						
Békés Vármegyei Kormányhivatal hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	Rehabilitációs részleg Ápoló- gondozócélú lakóotthon Rehabilitációs célú lakóotthon	2024.06.21.	Helyszíni ellenőrzés	Az ellátási területeken tapasztaltokról és a hiányosságokról jegyzőkönyv készült 2024.07.25.	Intézkedési terv elkészült 2024.08.06.	Utóvizsgálat nem volt.	
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Vármegyei Kirendeltség	Rehabilitációs részleg Ápoló- gondozócélú lakóotthon Rehabilitációs célú lakóotthon	2024.09.04.	Helyszíni ellenőrzés	Intézmény bejárása során feltárt hiányosságokból jegyzőkönyv készült 2024.11.25	Intézkedési terv elkészült 2025.01.15.	Utóvizsgálat nem volt.	
Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal	Élelmiszer- higiéniai, élelmiszer- biztonság és élelmiszer- minőségi minősítés Dévaványa főzőkonyha	2024. április 24.	Helyszíni szemle	minősítés eredménye: 77%, azaz közepes	Intézkedési terv elkészült 2024.08.10.	Utóvizsgálat nem volt.	
Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal	Élelmiszer- higiéniai, élelmiszer- biztonság és élelmiszer-	2024. június 21.	Helyszíni szemle	minősítés eredménye: 76%, azaz közepes	Intézkedési terv elkészült 2024.08.08.	Utóvizsgálat nem volt.	

	minőségi minősítés Békéscsaba főzőkonyha					
Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal	Éves tervezett ételkészítési biztonssági ellenőrzés Dévaványa főzőkonyha	2024. szeptember 10.	Helyszíni szemle	Jegyzőkönyv alapján mindent rendben találtak.	Nem készült intézkedési terv. A hiányzó dokumentum (érvényes HACCP) megküldésre került.	Utóvizsgálat nem volt.
Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal - Népegészségügyi Osztály	közegészségügyi ellenőrzés Helyszín: "Harmónia" Lakóotthon Dévaványa (telephely: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 34.) Helyszín: „Indigó” Lakóotthon Dévaványa (telephely: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 37.)	2024.06.17.	Helyszíni ellenőrzés	A közlekedő folyósón festés indokolt. Külső homlokzat javítása szükséges.	Intézkedési terv elkészült 2024.10.02.	Utóvizsgálat nem volt.
Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és	Az intézményi működés törvényességi ellenőrzése	2024. 06. 20 -21.	Iratbekérés és helyszíni ellenőrzés	Fejlesztő pedagógus munkakörben 0,5 fő munkavállaló alkalmazása szükséges.	Intézkedési terv készült.	Utóvizsgálat nem volt.

<p>Igazságügyi Főosztálya</p>	<p>Helyszín: Harmónia” Lakóotthon Dévaványa (telephely: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 34.)</p> <p>Helyszín: „Indító” Lakóotthon Dévaványa (telephely: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 37.)</p> <p>Helyszín: „Türkiz” Fogyatékos személyek Árpád, Gondozó Lakóotthona Dévaványa (telephely címe: 5510 Dévaványa, Zrínyi u. 109.)</p>			<p>Festés, karbantartási feladatok elvégzése szükséges, bútortat cseréje.</p> <p>Az ellenőrzés megállapítja: fejlesztő pedagógus munkakörben 0,5 fő munkavállaló alkalmazása szükséges.</p> <p>Az ellenőrzés megállapítja: fejlesztő pedagógus munkakörben 0,5 fő munkavállaló alkalmazása szükséges.</p>		
-----------------------------------	--	--	--	---	--	--

Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	Átfogó tűzvédelmi ellenőrzés Dévaványai szociális intézményegysége k, telephely.	2024. 06. 19.	Helyszíni szemle	Festés, mázolás karbantartás szükséges. Hiányosságot nem állapított meg	Intézkedési terv nem készült.	Utóvizsgálat nem volt.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Vármegyei Kirendeltsége	Az intézményi működés törvényességi fenntartói ellenőrzése. Helyszín: Harmónia” Lakóotthon Dévaványa (telephely: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 34.) Helyszín: „Indigó” Lakóotthon Dévaványa (telephely: 5510 Dévaványa, Széchenyi u. 37.) Helyszín: „Türkiz” Fogyatékos	2024. 09. 4- 9.	Iratbekérés és helyszíni ellenőrzés	Festés mázolás, karbantartás szükséges. Padlószőnyeg cserék a szobákban, a közlekedő lépcsőn szükséges. Az épület elektromos felülvizsgálata, vezetékékele szükséges. Padlószőnyeg cserék a szükségesek. Az épület belső részében átfogó tisztasági festés,	Intézkedési terv készült.	Utóvizsgálat nem volt.

	személyek Ápoló, Gondozó Lakóothona Dévaványa (telephely címe: 5510 Dévaványa, Zrínyi u. 109.)			belső és küldő területein karbantartás szükséges.		
Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal	Fejlesztő foglalkoztatás Békéscsaba működés ellenőrzése, személyi feltételek, dokumentáció ellenőrzése	2024.06.27.	helyszíni szemle	1 ellátott fejlesztési szerződésének kifogásolása.	intézkedési terv nem készült	Utóvizsgálat nem volt.
Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal	Fejlesztő foglalkoztatás Békéscsaba Munkavédelmi feltételek ellenőrzése, betartása	2024.06.20.	Helyszíni ellenőrzés	Az ellenőrzés ideje alatt a használaton kívüli varrógép ujjvédő biztonsági felszerelése hiányzott.	Intézkedési terv készült: Varrógép ujjvédő beszerzése, felszerelése	Utóvizsgálat nem volt.
Békés Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály	Intézményközpont Békéscsaba, Járányügyi ellenőrzés, Környezet- egészségügy és Egészségügyi	2024. 06.	Helyszíni ellenőrzés	Mimóstités.	Nem készült intézkedési terv. A hiányzó dokumentumok megküldése megtörtént.	Utóvizsgálat nem volt.

	ellátás minőségbiztosítása							
Békés Vármegyei Rendőr- Főkapitányság	Intézményközpont Békéscsaba Kábitószere- Rendészeti Ellenőrzés	2024.12.06.	Helyszíni ellenőrzés	Rendészeti szempontból hiányosság nem merült fel.	Intézkedés nem történt.	Utóvizsgálat nem volt.		
Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Üzemeltetés: Tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés / 5530 Békés, Fonó u. 9. Fészek Lakásotthon	2024. év március hó 19. nap	Helyszíni szemle	Az érintett épület kiszűrttségű erőszármú berendezéseinek felülvizsgálata jegyzőkönyve nem terjed ki a napelem rendszerre.	Intézkedési terv nem készült. A nevezett jegyzőkönyv hiányosságána k pótlása haladéktalanul megtörtént.			
Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Üzemeltetés: Tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés / 5530 Békés, Kinizsi u. 2/2. Torony Külső Férőhely	2024. év március hó 19. nap	Helyszíni szemle	Az érintett épület kiszűrttségű erőszármú berendezéseinek felülvizsgálata jegyzőkönyve nem terjed ki a napelem rendszerre.	Intézkedési terv nem készült. A nevezett jegyzőkönyv hiányosságána k pótlása haladéktalanul megtörtént.			
Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Üzemeltetés: Tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés / 5530 Békéscsaba, Degré u. 59. központi	2024. év március hó 19. nap	Helyszíni szemle	Az érintett épületek kiszűrttségű erőszármú berendezéseinek felülvizsgálata jegyzőkönyve nem terjed ki a napelem rendszerre.	Intézkedési terv nem készült. A nevezett jegyzőkönyv hiányosságána			

	telephely – 1.-es és 2.-es Lakóothonok				k pótlása haladéktalanul megtörtént.	
Békés Vármegyei Rendőr-Főkapitányság	Kábítószer-rendészeti ellenőrzés a Borostyánkert Otthonban	2024.05.30.	Helyszíni ellenőrzés	Rendészeti szempontból hiányosság nem volt.	Intézkedés nem történt.	Utóvizsgálat nem volt.
Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal - Népegészségügyi Osztály	Bentlakásos szociális intézmények ápolósszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése. Dévaványa Szociális Intézményegység Borostyánkert Otthon.	2024.06.17.	Helyszíni ellenőrzés	Vezető ápoló hiánya. EKG felülvizsgálata, szakápolási eszközök pótlása. Szakmai protokollok aktualizálása. Sürgősségi eszközök zárt szekrényben elhelyezése, mindenki számára elérhetőség biztosítása.	Utóellenőrzés szükséges	2024.07.08. napon az utóellenőrzés megállapította jegyzőkönyvbe rögzítetten, hogy 15. napos határidő mellett a hiányosságok maradéktalanul pótlásra kerültek. A vezető ápoló munkakör betöltésére került 2024.10.01. napjától.
Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási	Közegészségügyi helyszíni szemle. Dévaványa	2024.06.17.-18.	Helyszíni ellenőrzés	-tisztasági festés indokolt Dévaványa, Széchenyi utca 37. sz.:	Intézkedési terv készült.	Utóvizsgálat nem volt.

Hivatal - Népegészségügyi Osztály	Szociális Intézményegység Borostyánkert Otthon és lakóotthonai, Sárga Foglalkoztató.				-külső homlokzat javítása -linóleum csere indokolt		
Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Az iratok ellenőrzése, a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi létesítési és használati szabályok érvényesülése, kiürítés lehetőségeinek feltételei. Dévaványa Szociális Intézményegység Borostyánkert Otthon és lakóotthonai	2024.06.19.	Helyszíni ellenőrzés	A helyszínen hiányzó dokumentumok pótlása megküldése.	Nem készült, mert az iratok pótlásra, bemutatásra kerültek.	Utóvizsgálat nem volt.	
Békés Vármegyei Foglalkoztatási, Foglalkoztatás- felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-	Munkavédelmi eljárás- ellenőrzés. Dévaványa Szociális Intézményegység Borostyánkert Otthon és	2024. 06. 20 -21.	Helyszíni ellenőrzés	A BE/30/MVED/714- 7/2024. Határozat alapján megállapított hiányosságok. Gondoskodnia kell a jogszabály által előírt hőmérséklet biztosításáról.	Intézkedési terv készült.	2024.09.04. napon helyszíni utóellenőrzés történt, jegyzőkönyvbe n rögzítette az	

<p>felügyeleti és Munkavédelmi Osztály</p>	<p>lakóotthonai, Harmónia Foglalkoztató.</p>					<p>aktuális hőmérsékletek és megtett intézkedéseket. Az ellenőrzés az otthonban a klímarendszer kiéptést, a villamos hálózat felmérését, korszerűsítését indokoltak tartja.</p>
<p>Békés Vármegyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya</p>	<p>Az intézményi működés törvényességi ellenőrzése. Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központ Békés Vármegye – Dévaványa Szociális Intézményegység Borostyánkert Otthon és lakóotthonai.</p>	<p>2024. 06. 20 -21.</p>	<p>Adatszolgálat, iratbemutató és egyéb tájékoztatókérésével, valamint helyszíni szemlével megvalósuló ellenőrzés.</p>	<p>A BE/15/522-10/2024. ügyiratszámú Feljegyzésben foglalt hiányosságok (tárgyi, személyi, szakmai).</p>	<p>Intézkedési terv készült.</p>	<p>Utóvizsgálat nem volt.</p>
<p>Ezüstfény Otthon 5600 Békéscsaba, 4-es Honvéd u. 2.</p>						

Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság	ellenőrzött rendszert ellenőrzése	2024.06.06.	helyszíni ellenőrzés	Rendészeti szempontból nem volt hiányosság.	Intézkedésre, és Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.	Utóvizsgálatra nem volt szükség.
Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	bentlakásos szociális intézmények ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzése	2024.06.18.	helyszíni ellenőrzés	Az EKG készülék felülvizsgálatra szorul. Az ambu ballon nem használható, pótlásra szorul. A gyógyszerek tárolására szolgáló hűtőszekrényekben min-max hőmérő biztosítása szükséges. Az ápolási dokumentáció tárolása nem zárható szekrényben történik, csere szükséges. A sürgősségi felszerelés hiányos, kiegészítése szükséges.	Intézkedési terv készült.	2024.07.09. utóellenőrzés történt.
Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés	2024.06.18.	helyszíni ellenőrzés	A Tűzvédelmi Szabályzat naprakész. A dolgozók évenként ismétlődő, tűzvédelmi oktatását a tűzvédelmi főelőadó tartotta.	Intézkedésre és Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.	Utóvizsgálatra nem volt szükség.

Békés Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztály	1993. évi XCIII. törvény 84.§(1)b, pontja alapján a munkavédelmi körülmények teljesülése	2024.06.21.	Helyszíni ellenőrzés	A kazán villamos táplálását biztosító vezeték dugvilla felőli részén a köpönyszigetelés lecsúszott. A 4. 7. számú lakószobákban a villamos világítótest külső villanyburája hiányzott.	Intézkedési terv készült, a hibák kijavítása megtörtént.	Utóvizsgálatra nem volt szükség.
Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazgatásügyi Főosztály	jogszabályi rendelkezések és a szolgáltatói nyilvántartás-ban foglaltak szerinti működése	2024.06.21.	Helyszíni ellenőrzés	A Szakmai programban az ellátottak jogainak védelméről szóló pont a területileg illetékes ellátótjogi képviselő elektronikus levélcíme helytelenül szerepel.	Szakmai program módosítása.	Helyszíni utóellenőrzés e nem került sor.
				A berendezés, bútorzat az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának csak részben felel meg.	Karbantartás keretében szükséges a beépített szekrények javítása és festése, a kórházi betegágyak felújítása.	

Dátum: Békéscsaba, 2025. 01.23.

